

チェック欄

- | | | | | | | |
|----|--------|---|-------------|-----------|---|---|
| 1 | 電源 | 2階玄関脇(L-2分電盤)主電源 <u>ON</u> (L-1分電盤はそのまま) ... | O N | | | |
| ↓ | | | | | | |
| 2 | 灯油 | 1階ポンプ室西側壁面下部の灯油コック <u>開く</u> 各ストーブ運転可 ...
(ストーブ以外に風呂を含む各給湯用) | 開 く | | | |
| ↓ | | | | | | |
| 3 | 水栓器具操作 | 操作なし | / | / | | |
| ↓ | | | | | | |
| 4 | 給湯器 | 水抜き等に関しては操作なし | / | / | | |
| ↓ | | | | | | |
| 給湯 | | 給湯器の「ON・OFF」は給湯器または浴室で操作。
入荘中は通常ONのまま | O N | | | |
| ↓ | | <ul style="list-style-type: none"> ・浴槽のお湯張りは浴室の「ふろ自動」で。「ふろ自動」ランプは一定時間経過で消えます。 ・浴槽の長時間使用時 お湯の補給は「カラン」で、加温は「追い炊き」スイッチです。 ・(「ふろ自動」スイッチを入れると、新たにお湯張りが開始されてしまいます) | | | | |
| ↓ | | | | | | |
| 5 | 通水 | 操作なし | 各蛇口・水洗トイレ等、 | 給水ポンプ「自動」 | / | / |
| ↓ | | | | | | |
| 6 | 給水ポンプ | 1階ポンプ室の給水ポンプ操作盤の運転(停止を→ <u>自動</u> に) ... | 自 動 | | | |
| ↓ | | | | | | |
| 7 | ガス | 台所ガス台下左扉の奥、ガスの元栓を開けて使用可能に。 ... | 開 く | | | |
| ↓ | | <p>ガスが出ない場合…ガス検針器が自動遮断の状態になっている。この場合リセットは、ガス検針器(浴室外…屋外…のプロパンボンベ上)左下の黒ボタンで。「トラブルが無ければふれる必要は全然無い」</p> | | | | |
| 8 | 防油堤 | 屋外灯油タンク下部の箱状の防油堤内には雨水が溜まっているので外側下部の水抜きコックを <u>開いて</u> 放水、完了後コックを <u>閉じて</u> おくこと。 | 水を抜く | | | |

確認者メモ

確認者氏名	//	年 月 日 時
-------	----	---------