

1	<b>給水ポンプ</b>	1階ポンプ室の給水ポンプ停止	(自動)を→ <b>停止</b> (に) …	停 止
2	<b>主水抜弁</b>	<b>操作なし</b>		/ /
3	<b>二次側水抜弁</b>	<b>操作なし</b>		/ /
4	<b>水栓器具操作</b>	<b>操作なし</b>		/ /
5	<b>給湯器</b>	<b>水抜き等に関しては操作なし</b>		/ /
		<b>給湯器または浴室で「ON・OFF」操作</b>	…	OFF
6	<b>浴室暖房器</b>	<b>操作なし</b>		/ /
7	<b>灯 油</b>	1階ポンプ室西側壁面下部の灯油コック	<b>閉める</b> …	閉める
8	<b>ガス元栓</b>	各器具栓・ガス炊飯器栓の「閉」を確認後、 <b>ガスの元栓を閉める</b> 「ガスの元栓は台所ガス台下左扉の奥」	…	閉める
9	<b>電 源</b>	2階玄関脇(L-2分電盤)主電源 <b>OFF</b> (1～8の2次側はONのままよい) L-1分電盤(冷蔵庫裏の倉庫上)は通常はふれる必要はない	…	OFF
10	<b>防油堤コック</b>	コックが閉じているのを <b>確認</b> もし開いていれば <b>閉める</b> 防油堤：屋外灯油タンク下の箱…下部に排水用コックがある	…	確 認
11	<b>ごみの搬出</b>	村指定のごみ袋(赤・青)に入れて落倉のごみ置き場に出す 空缶・空瓶・ダンボール等も同様、または持ち帰る。	…	確 認
12	<b>戸 締 り</b>	<b>確認</b> (しじま小屋の戸締まりも確認のこと)	…	確 認

確認者メモ

確認者氏名	//	年 月 日 時
-------	----	---------