

1	給水ポンプ	1階ポンプ室西壁下部の給水ポンプ停止 (自動)を→ 停止 (に) ...	停止	<input type="checkbox"/>
2	主水抜弁	玄関脇の水抜弁操作盤(電動三方弁ボタ)を押し 水抜ランプ 点滅→ 点灯 ...	点灯	<input type="checkbox"/>
3	二次側水抜弁	玄関脇の水抜弁操作盤(SW 1～4) ON (参考)「1給湯,2風呂行,3給水,4風呂帰」 ...	O N	<input type="checkbox"/>
4	水栓器具操作	水栓器具の 水抜き・不凍液等 (詳細は下表) ...	下表すべて	<input type="checkbox"/>

水抜栓等操作詳細 (給湯器以外)		チェック欄
1階 洗面所	<ul style="list-style-type: none"> 単水栓 ... 水栓開放 ... <input type="checkbox"/> シングルレバー水栓... <ul style="list-style-type: none"> レバーを湯側・水側と振り中間点で(レバー)上げる(通水の状態) ... <input type="checkbox"/> 水抜ネジ(黄色)ゆるめる(2ヶ所) ... <input type="checkbox"/> 	
大便所	ロータンク水抜き(レバーを2～3回操作する)	<input type="checkbox"/>
小便所	正面水栓 ... 水栓開放...	<input type="checkbox"/>
浴室	浴槽 浴槽を洗う・排水「排水口栓(ゴム栓)を抜く」 ... <input type="checkbox"/> シャワー水栓 水抜ネジゆるめる(3ヶ所) ... <input type="checkbox"/> 付属のネジ回しを使用する水抜き栓(2ヶ所)は抜きとらないこと。抜けたらまた付けておくこと。入荘時作業で、パッキン破損の原因となる。	<ul style="list-style-type: none"> シャワーを高い位置にセット レバーをカラン(表示)に回す 水が出なくなるのを確認 レバーをシャワー(表示)に回す 水が出なくなるのを確認 <input type="checkbox"/>
2階 洗面所	<ul style="list-style-type: none"> 単水栓 ... 水栓開放... <input type="checkbox"/> シングルレバー水栓 ... <ul style="list-style-type: none"> レバーを湯側・水側と振り中間点で(レバー)上げる(通水の状態) ... <input type="checkbox"/> 水抜ネジ(黄色)ゆるめる(2ヶ所) ... <input type="checkbox"/> 	
台所	シングルレバー水栓(2ヶ所) ... <ul style="list-style-type: none"> レバーを湯側・水側と振り中間点で(レバー)上げる(通水の状態) ... <input type="checkbox"/> 水抜ネジ(黄色)ゆるめる(各2ヶ所) ... <input type="checkbox"/> 	
大便所	ロータンク水抜き(レバーを2～3回操作する)	<input type="checkbox"/>
小便所	正面水栓 ... 水栓開放...	<input type="checkbox"/>
不凍液注入 不凍液・メジャーカップ等は1階洗面所下にある。注入量目安(単位CC)		
1階大便所 200、小便所 50、浴室排水口 50。 2階大便所 200、小便所 50。 以上5ヶ所 ...		<input type="checkbox"/>

5	給湯器	1階ボイラー室の給湯器の水抜き(及び関連作業) 「詳細はボイラー室の掲示図または裏面参照」 水抜き終了後、ボイラー脇の給湯器コンセントを抜く(上側の1本) 「保温用のコンセント(下側の1本)はそのまま(表示あり)」 ...	5ヶ所等	<input type="checkbox"/>
6	浴室暖房器	1階ボイラー室の浴室暖房器のOFFを確認。 「表示窓の点滅ランプが消えていることを確認する」 ...	OFF	<input type="checkbox"/>
7	灯油	1階ポンプ室西壁下部の灯油コック 閉める ...	閉める	<input type="checkbox"/>
8	ガス元栓	各器具栓・ガス炊飯器栓の「閉」を確認後、ガスの元栓を 閉める 「ガスの元栓は台所ガス台下左扉の奥」 ...	閉める	<input type="checkbox"/>
9	電源	2階玄関脇(L-2分電盤)主電源 OFF (1～8の2次側はONのままでよい) L-1分電盤(冷蔵庫裏の倉庫上)は通常はふれる必要はない ...	OFF	<input type="checkbox"/>
10	トイレの戸	1階2ヶ所、2階2ヶ所を冬期は必ず 閉める こと。保温のため ...	閉める	<input type="checkbox"/>
11	ごみの搬出	村指定のごみ袋(赤・青)に入れて落倉のごみ置き場に出す 空缶・空瓶・ダンボール等も同様、または持ち帰る ...	確認	<input type="checkbox"/>
12	戸締り	確認 (しじま小屋の戸締りも確認のこと) ...	確認	<input type="checkbox"/>

確認者氏名 // 年 月 日 時